

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-
АЛАНИЯ**

**Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Моздокский аграрно –
промышленный техникум»**

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

**для инвалидов объекта
и предоставляемых на нём
услуг в сфере образования**

г. Моздок 2024



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов объекта

и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

1.1	НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ (УЧРЕЖДЕНИЯ):	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Моздокский аграрно – промышленный техникум»
1.2	ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ (УЧРЕЖДЕНИЯ):	РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ, М.Р-Н МОЗДОКСКИЙ, С.П. НОВО-ОСЕТИНСКОЕ, СТ-ЦА ЧЕРНОЯРСКАЯ
1.3	СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТА	Год постройки - 1985 общая площадь зданий - из них учебный корпус -
1.4	ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОМ	оперативное управление
1.5	ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ	Государственная региональная
1.6	АДМИНИСТРАТИВНО ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ	
1.7	НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ВЫШЕСТОЯЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания Место нахождения: 362040 Республика Северная Осетия-Алания г. Владикавказ, ул. Бутырина, д.7

2. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг

2.1	СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:	образование
2.2	ВИДЫ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ	Реализация программ среднего профессионального образования, программ дополнительного профессионального образования, дополнительных общеразвивающих программ

2.3	ПЛАНОВАЯ МОЩНОСТЬ	700 человек
2.4	ФОРМА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ	На объекте, дистанционно
2.5	КАТЕГОРИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ	Дети, взрослые
2.6	КАТЕГОРИИ ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ИНВАЛИДОВ	инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха

3. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели Доступности Доля инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
3.1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	есть
3.2	сменные кресла-коляски	нет
3.3	адаптированные лифты	нет
3.4	поручни	есть
3.5	пандусы	есть
3.6	подъемные платформы (аппарели)	нет
3.7	раздвижные двери	нет
3.8	доступные входные группы	есть
3.9	доступные санитарно-гигиенические помещения	есть
3.10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	нет
3.11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Для инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения и передвижения
3.12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	частично
3.13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет

4. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

<i>N n/p</i>	<i>Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги</i>	<i>Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности Для инвалидов предоставляемой услуги</i>
1	2	3
4.1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Есть
4.2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Есть
4.3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Есть
4.4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	нет
4.5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	есть
4.6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	есть
4.7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет
4.8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	нет
4.9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий. индукционных петель и	Индукционная петля для слабослышащих

	звукоусиливающей аппаратуры	
4.10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	есть
4.11	обеспечение предоставления услуг тьютора	нет

5. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства российской федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в	Сроки
5.1	Размещение надлежащим образом оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства 2019 - 2030г.г. функции зрения, слуха и передвижения (установка комплексной информационной системы для ориентации и навигации инвалидов в пространстве, включающая визуальную, звуковую и тактильную информацию)	2024 год (в пределах финансирования)
5.2	Проведение проектных работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства российской федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	2025 год (в пределах финансирования)
5.3	Предоставление при необходимости на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента- помощника, путем заключения договора с организациями системы социальной защиты или региональным отделением Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих», «Всероссийское общество слепых»	При необходимости

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№

— РСО-Алания

Наименование территориального образования субъекта Российской Федерации

« » 20 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Учреждение среднего профессионального образования
1.2. Адрес объекта г. Моздок, ул. Хетагурова, № 13
1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 5 этажей, 4860 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка: да, 2,7 га
1.4. Год постройки здания 1985 г., последнего капитального ремонта _____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2025-2028 г., капитального

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Моздокский аграрно – промышленный техникум» ГБПОУ «МАПТ» (учебный ко.)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 363725, РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ, М.Р-Н МОЗДОКСКИЙ, С.П. НОВО-ОСЕТИНСКОЕ, СТ-ЦА ЧЕРНОЯРСКАЯ, УЛ КРАСНАЯ, Д. 69

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация.

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита физическая культура и спорт, культура связь и информация транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

2.2. . Виды оказываемых услуг образовательные услуги.
2.3. . Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями—зрения^ нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 532 студентов.
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту **пассажирским транспортом**
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту –нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Маршрутное такси №1

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует

3-2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м

3.2.2 время движения (пешком) 1-2 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да нет)

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть - тротуарные ступени

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов — форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	ДЧ-В
	<i>в том числе инвалиды:</i>	ДЧ-В
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДЧ-В
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДЧ-В
4	с нарушениями зрения	ДЧ-В
5	с нарушениями слуха	ДЧ-В
6	с нарушениями умственного развития	ДЧ-В

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** - Указывается: ДЧ-В - доступно полностью всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД — временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

на момент паспортизации объект ДЧ-В. Не обустроена должным образом входная группа, пути движения внутри здания. Для адаптации объекта по варианту «Б» необходимо

проведение комплекса адаптационных мероприятий: текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР: установка на входной площадке противоскользящего покрытия. Установка поручней по путям движения внутри здания. При наличии средств установка вертикального лестничного подъемника. Обеспечение информационной поддержки по всем зонам.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
2.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
5.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт (зона ответственности АМС)
6.	Все зоны и участки	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* - указываются виды работ по каждой зоне

4.1. В соответствии с Типовым планом первоочередных мероприятий по повышению показателей доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг, предоставляемых ГБПОУ «Моздокский аграрно – промышленный техникум» с учетом мер предупреждения причинения вреда при формировании безбарьерной среды

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В по варианту «Б»

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.3. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.3.1. согласование с Министерством образования и науки РСО – Алания, Межведомственной рабочей группой по проведению мониторинга доступности и паспортизации приоритетных объектов и услуг

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.3.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) требуется

4.3.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации

4.3.4. согласование с вышестоящей организацией Министерством образования и науки РСО-Алания,

4.3.5. согласование с общественными организациями инвалидов общество инвалидов

4.3.6. другое .

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 2 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте фотографии на л.

Позтажные планы, паспорт БТИ ксерокопии на л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Находятся в зоне ответственности АМС, требуют текущего ремонта, оборудования съездов для колясок.

Председатель комиссии, паспортизируемого объекта:

Директор ГБПОУ «МАПТ»



И.Н. Кадиев

Приложение 1 к Акту обследования ОСИ к паспорту
 доступности ОСИ от «__» _____ 2024 г.

I Результаты обследования:
 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
 ГЫПОУ «Моздокский аграрно – промышленный техникум», г. Моздок, ул. Хетагурова, 13 (наименование объекта,
 адрес)

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		2	Отсутствует информационная поддержка на пути следования	все	Установка звукового маячка, информационной поддержки	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		4	Наличие бетонных плит, толщина швов между плитами более 0,015 м	К, С, О	У совершенствовать покрытие	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	2	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	есть	-	1	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	1	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне						Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории) к зданию	

Приложение 4 (I) к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ от « » 2024 г.

И Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I - зона обслуживания инвалидов
ГБПОУ «Моздокский аграрно – промышленный техникум», г. Моздок, ул. Хетагурова, 13, (наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Частичное отсутствие специальных индукционных рамок для инвалидов с 18, нарушением слуха, информации о назначении помещения, в том числе тактильной	все	Оборудовать информирующими обозначениями помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками. В не оборудовали кабинетах,	Индивидуальное решение ТСП, текущий ремонт

				Информирую щие обозначения помещений отсутствуют	дублирование рельефными знаками. На входе имеются ступени, не оборудованн е пандусом. Не оборудован ы места в зрительном зале для колясочников	где обучаются инвалиды с нарушением слуха установить индукционные рамки	
4.2	Загляная форма обслуживания	есть	20		Установить информируюш ие обозначения помещений на высоте 1,4- 1,75 м. Установить телескопическ ий пандус близко к выходу демонтировать кресла ДЛ оборудования мест для колясочников	Индивидуальное решение ТСП, текущий ремонт	
4.3	Прилабочная форма обслуживания	нет					

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДЧ-В		18,20,24	Индивидуальное решение ТСР, текущий ремонт

Мментарий к заключению: На момент составления акта зона МГН ДЧ-В, частично не соблюдены требования к зоне как основные, так и для отдельных категорий МГН. Для адаптации зоны необходимо проведение текущих монтажных работ, оснащение ТСР (установить информационные обозначения, индукционные рамки, оборудовать места для колесочников в актовом зале и пр.)

II Заключение по зоне:

4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет							
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет							
	ОБЩИЕ требования к зоне								

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно ** - указываются виды работ по каждой зоне

Приложение 5 к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ от « » 2024 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
ГБПОУ «Моздокский аграрно – промышленный техникум», г. Моздок, ул. Хетагурова, 13,
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	-	-	-	-	-
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В			Не требуется

Комментарий к заключению: На момент проверки зона ДЧ-В

* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНИД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Приложение 6 к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ от «_____» _____ 2024 г.

I Результаты обследования: 6. Системы информации на объекте
ГБПОУ «Моздокский аграрно – промышленный техникум», г. Моздок, ул. Хетагурова, 13, (наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане		Содержание	Значимо для инвалидов, (категории)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства		-				В вестибюле установить звуковой информатор по типу телефонов- автоматов, которым смогут пользоваться посетители с недостатком и зрением либо информацион- ный терминал со специальным дисплеем	
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Акустически е средства информации установлены только на пожарной сигнализации	все		Индивидуальное решение с ТСР

6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Учреждение частично оснащено тактильным и средствами информации	Продублировать информационные знаки тактильным и средствами	Индивидуальное решение с ТСР
ОБЩИЕ требования к зоне						Системы средств информации и сигнализации и об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальным и, звуковыми и тактильным и) и соответствовать ГОСТ	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Системы информации на объекте	ДЧ-В	-	-	Индивидуальное решение с ТСР
-------------------------------	------	---	---	------------------------------

- указывается: ДЧ-В - доступно полностью всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

** - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению: на момент обследования зона ДЧ-В. Для адаптации зоны для всех МГН необходимо оснастить территорию и здание ТСР (включая вход на территорию, парковку, вход в здание, пути движения внутри здания, в том числе пути эвакуации). В вестибюле установить звуковой информатор по типу телефонов-автоматов, которым смогут пользоваться посетители с недостатками зрения либо информационный терминал со специальным дисплеем. Установить информационные знаки по пути в учреждение от остановки.